

監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2022-12-01 00:00 ~ 2022-12-31 23:59

最大值: -74.6 °C

最小值: -79.8 °C

平均值: -78.3 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

YuchenSu
03 Jan 2023

單位主管:

藥學部
科主任 陳秀美
2023/01/03